

## SGS Analytics Sweden AB

Box 307, 651 07 Karlstad · Tel: 054-21 30 77 · Fax: 054-19 05 70  
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPINGAckred. nr 1006  
Provning  
ISO/IEC 17025

## Rapport Nr 24064799

Uppdragsgivare

Engelsfors samfällighet  
c/o Stefan BreverBruksvägen  
770 70 LÅNGSHYTTAN

## Avser

## Vattenverk

## Dricksvatten för allmän förbrukning

Plats : Engelsfors samfällighet  
Plats : Användare  
Platspaket : Mikrobiologisk

## Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2024-11-12	Ankomstdatum	: 2024-11-12
Provtagningsstidpunkt	: 1100	Ankomsttidpunkt	: 1920
Temperatur vid provtagning	: 7.5 °C	Temperatur vid uppackning	: 5 °C
Provets märkning	: HV	Ansättningsdatum	: 2024-11-12
Provtagare	: SB		
Klor, total aktiv	: -		
VV/Anv/Nät VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 1		

## Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22° C 3d	1		cfu/ml
SS-EN ISO 6222:1999 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	10		cfu/ml
SS 028167, utg 2	E. coli	< 1		cfu/100ml
SS 028167, utg 2	Koliforma bakterier 35°	< 1		cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2, utg 1	Intestinala Enterokocker	< 1		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

## Kommentar

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Kontrollwiki SLV).

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare.

Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde eller gränsvärde saknas.

För mer information, se [www.sgs.com/analytics-se](http://www.sgs.com/analytics-se)

Karlstad 2024-11-19

Rapporten har granskats och godkänts av

Kopia sänds till

miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Susanne Weglin  
Granskningsansvarig

Kontrollnr 0230 7050 9238 5629