

Rapport Nr 24064803

Uppdragsgivare

Engelsfors samfällighet
c/o Stefan BreverBruksvägen
770 70 LÅNGSHYTTAN

Avser

Vattenverk

Dricksvatten för allmän förbrukning

Plats : Engelsfors samfällighet
Plats : Användare
Platspaket : Kemisk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2024-11-12	Ankomstdatum	: 2024-11-12
Provtagningsstidpunkt	: 1100	Ankomsttidpunkt	: 1920
Temperatur vid provtagning	: 7.5 °C	Temperatur vid uppackning	: 5 °C
Provets märkning	: HV	Laboratorieaktivitet startad	: 2024-11-12
Provtagare	: SB		
VV/Anv/Nät VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet	< 0.1	± 0.10	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012 C	Färg	< 5	± 3	mg/l Pt
SS-EN 27888-1	Konduktivitet	26.5	± 1.3	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	7.8	± 0.2	
SS-EN ISO 11732:2005	Ammoniumkväve, NH4-N	< 0.005	± 0.002	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH4	< 0.02	± 0.006	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al (1)	< 0.03	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe (1)	< 0.05	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn (1)	< 0.02	± 0.004	mg/l

(1) Resultat levererat av SGS, Linköping

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare.

Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde eller gränsvärde saknas.

För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 24064803

Uppdragsgivare

Engelsfors samfällighet
c/o Stefan BreverBruksvägen
770 70 LÅNGSHYTTAN

Avser

Vattenverk**Dricksvatten för allmän förbrukning**Plats : Engelsfors samfällighet
Plats : Användare
Platspaket : Kemisk**Information om provet och provtagningen**

Provtagningsdatum	: 2024-11-12	Ankomstdatum	: 2024-11-12
Provtagnings tidpunkt	: 1100	Ankomsttidpunkt	: 1920
Temperatur vid provtagning	: 7.5 °C	Temperatur vid uppackning	: 5 °C
Provets märkning	: HV	Laboratorieaktivitet startad	: 2024-11-12
Provtagare	: SB		
VV/Anv/Nät VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	: 0		

kundportal @mis.

Karlstad 2024-11-23

Rapporten har granskats och godkänts av

Bengt Friberg
Granskningsansvarig

Kontrollnr 9671 5497 3723 5917

Kopia sänds till

miljoochbyggkontoret@hedemora.se